



Boligforeningen Fagbo
 Att.: Jørgen Holm
 Augustenborggade 2
 8000 Århus C

Den 3. maj 2007

Modtaget:	
Arkiv:	AFD. 7
Sagsbeh.:	JOH
Kopi:	AFD, BEST. + VM

MODTAGET
 -7 MAJ 2007

Godkendelse af kælder til selskabslokale, Musvågevej 4-16

Den 27. april 2007 modtog vi nærmere oplysning om flugtvej, redningsåbning og personantal, som allerede er oplyst.

I den forbindelse kan vi oplyse, at lokalet og køkken ikke kan godkendes til det ansøgte formål, med den viste flugtvej og redningsåbninger.

Flugtvej og redningsåbninger opfylder ikke kravene i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 2.5 og 2.7.2.

Lokalet er forsynet med 2 vinduer som giver en maks. personbelastning på 20, jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 2.7.1..

Med venlig hilsen

René Valente

Århus Kommune
 Planlægning og Byggeri
 Teknik og Miljø

Bygningsinspektoret
 Kalkværksvej 10
 Postboks 539
 8100 Århus C

Journalnr.: 0359.07-0005
 Sagsbeh.: René Valente

Telefon: 8940 2568
 Direkte telefon: 8940 2563
 Telefax: 8940 2569

E-post: byg@pob.aarhus.dk
 www.aarhus.dk/byggeri

Telefontid 9.30-15.00
 Ekspeditionstid 9.30-15.00

Ved korrespondance
 oplys venligst journal nr.

Klagevejledning trykt på bagsiden